

احمد جان، کامنت های کارفرما رو در مورد محاسبات دیدم. به نظر من، مواردی که اعلام کرده، عمدتاً باید انجام بشه، از نظر مهندسی درخواست بی ربط نداده نمی‌دونم که سینا در جریان همه محاسبات هست یا نه، ولی فکر میکنم نظراتش می‌تونه کمک باشه، اگر موافق باشی،

- 1- به پیام بگم، کامنت ها رو برای سینا بفرسته
- 2- و همینطور قسمت محاسبات استرس رو برای آقای دکتری که محاسبات استرس رو انجام داده بود
- 3- در مورد محاسبات ضخامت و ونت ها، محاسبات رو از بودا بخواهید، حتی اگر لازم باشه، بودا اگر خودش نمیتونه، اوت سورس بده برایش انجام بدن
- 4- در مورد محاسبات فن، تحلیل کامل رو از سازنده فن هم بخواهید (جایی در کامنت ها، حتی خواسته که در صورت کثیف شدن فیلترها، مسیر) هم محاسباتش انجام بشه

5- آخرین کامنت شون در مورد محاسبات استرس، پرسیده وایبریشن هم در نظر گرفته شده یا خیر، به نظر من وایبریشن ربطی به محاسبات استرس ندارم ولی اگر موضوع وایبریشن براشون بولد باشه، که البته به نظر من هم می‌تونه موضوع مهمی باشه، انجام

محاسبات آنالیزی وایبریشن به صورت مستقل ممکنه
بخواهند از ما (داکت ها با توجه به فرکانس طبیعی
شون، ممکنه به لرزه و سر و صدا بیفتن و حتی باعث
ایجاد استرس مکانیکی در اتصال به سازه بشن، شاید
اینجا ها منظور شون بوده توی آنالیز استرس در نظر
گرفته ایم یا نه)